

# Садоводческое некоммерческое товарищество «Фарфорист»





142672, г. Ликино - Дулево, ОГРН 1025007462765, телефон 8 965 126 98 52

г. Ликино-Дулево

«03» сентября 2016 года

## АКТ состояния водозаборного устройства СНТ «Фарфорист» и СНТ «Дружба»

Настоящий акт составлен по факту неработоспособности оборудования водозаборного устройства СНТ «Фарфорист» и СНТ «Дружба» (далее – ВЗУ). В 12 часов 00 минут 3 сентября 2016 года было осмотрено оборудование ВЗУ ответственными лицами Товариществ:

- председателем СНТ «Фарфорист» Гучихиным В.М. 
- председателем СНТ «Дружба» Короткова А. 
- электриком СНТ «Дружба» Журкина А. 
- представителем компании «\_\_\_\_\_» Вьюгин С. 

При осмотре выявлено:

- Вводной выключатель тока (номинальный ток автомата -125 А) неисправен. Два контактора фаз (правый и средний) обгорели. Контактор пусковой выгорел. Подходящие провода к реле контроля фаз совмещены и оплавилась.

- Проверено прибором мегаомметр сопротивление изоляции фаза-земля. Показание прибора - 0 МОм (допуск - не менее 0,5 МОм).

Предположительная причина невозможности запуска ВЗУ - неработоспособность насоса, вызванная сгоранием обмоток двигателя. Окончательную причину возможно установить после поднятия насоса из водозаборной скважины.

Председатель правления СНТ «Фарфорист»  
(Фамилия. И. О. подпись) \_\_\_\_\_


Председатель правления СНТ «Дружба»  
(Фамилия. И. О. подпись) \_\_\_\_\_


Электрик СНТ «Дружба»  
(Фамилия. И. О. подпись) \_\_\_\_\_

